

Lisa 2 Kostivere aleviku soojustarbijad

	Aadress	Hoone kasutus, omanik	Korruseid	Kortereid	Ehitus- aasta	Energia- märgis	Suletud	Hoone	Arvestuslik	Arvestuslik	Soojuse	Soojuse	Hoone soojustus
							netopind	maht	kütte- koormus	kütte erikoormus	tarbimine	eritarve	
							m ²	m ³	kW	W/m ²	MWh	kWh/m ²	
1	Aia tn 3	Tiit Treiberg	1	1	1982		243	822	14	59,5	10,9	44,7	
2	Aruküla tee 1	Lasteaed	2		1974		1857	7030	125	67,3	307,2	165,4	soojustatud
3	Aruküla tee 3	Põhikool	3		1985		3885	18182	125	32,2	308,4	79,4	soojustatud
4	Jõe tn 1	Korterelamu	2	12	1968		863	2190	39	44,7	43,9	50,9	soojustatud
5	Jõe tn 2	Korterelamu	2	12	1966		741	3020	67	90,4	42,1	56,8	soojustamata
6	Jõe tn 2a	Korterelamu	3	18			2044	7128	156	76,3	78,4	38,4	soojustatud
7	Jõe tn 2b	noortekeskus	2				624	3191	34	54,5	72,2	115,6	soojustamata
8	Jõe tn 3	Korterelamu	2	12	1970	F	863	4755	61	70,7	52,0	60,2	soojustatud
9	Jõe tn 4	Korterelamu	3	18	1972	E	2340	7324	201	85,9	223,7	95,6	soojustamata
10	Liukivi tn 1	Korterelamu	3	18	1980	C	1530	5140	90	59,1	86,0	56,2	soojustatud
11	Liukivi tn 3	Korterelamu	5	60	1977	E	3948	12325	328	83,1	348,0	88,1	soojustatud 2013
12	Liukivi tn 4	Korterelamu	3	18	1972		1304	4571	80	61,7	103,9	79,7	soojustatud
13	Liukivi tn 6	Korterelamu	5	60	1977	E	3945	12202	215	54,4	373,6	94,7	otsasein soojust.
14	Liukivi põik 1	Korterelamu	3	18	1986	D	1772	5893	104	58,5	146,1	82,5	soojustatud 2013
15	Raasiku tee 2a	Raamatukogu	2	2	1989		288	1426	15	52,1	33,9	117,8	soojustamata
16	Mõisa tee 2	Kostivere mõis	2		1379		926	5454	204	220,3	243,6	263,1	soojustamata
17	Seene tn 2	Sirje Kangur	1	1	1912		62	291	5	82,6	15,4	248,4	soojustamata
	Kokku			250			27235	100944	1864	68,4	2489,1	91,4	
	sh enne 2013 soojustatud elamud			78			6604	23784	426	64,6	364,2	55,1	