

Lisa 3 Tarbijate ühendustorustike erikoormused

	Aadress	Hoone kasutus, omanik	Korruseid	Kortereid	Ehitusaasta	Energiamärgis	Suletud netopind	Hoone maht	Arvestuslik küttekooormus	Soojuse tarbimine	Soojuse eritarve	Ühendustorustik		Ühendustorustiku tarbimise erikoormus	Ühendustorustiku arvestuslik erikoormus
												Läbimõõt	Pikkus		
							m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	kW	MWh	kWh/m <sup>2</sup>	mm	m	MWh/m	kW/m
1	Aia tn 3	Tiit Treiberg	1	1	1982		243	822	14	10,9	44,7	50	38	0,29	0,38
2	Aruküla tee 1	Lasteaed	2		1974		1857	7030	125	307,2	165,4	80	118	2,60	1,06
3	Aruküla tee 3	Põhikool	3		1985		3885	18182	125	308,4	79,4	100	327	0,94	0,38
4	Jõe tn 1	Korterelamu	2	12	1968		863	2190	39	43,9	50,9	50	7	6,27	5,51
5	Jõe tn 2	Korterelamu	2	12	1966		741	3020	67	42,1	56,8	50	13	3,24	5,15
6	Jõe tn 2a	Katlamaja	3	18			2044	7128	156	78,4	38,4	50	8	9,80	19,50
7	Jõe tn 2b	Korterelamu	2				624	3191	34	72,2	115,6	250	6	12,03	5,67
8	Jõe tn 3	Korterelamu	2	12	1970	F	863	4755	61	52,0	60,2	50	37	1,40	1,65
9	Jõe tn 4	Korterelamu	3	18	1972	E	2340	7324	201	223,7	95,6	50	8	27,96	25,13
10	Liukivi tn 1	Korterelamu	3	18	1980	C	1530	5140	90	86,0	56,2	70	30	2,87	3,02
11	Liukivi tn 3	Korterelamu	5	60	1977	E	3948	12325	328	348,0	88,1	70	4	86,99	82,00
12	Liukivi tn 4	Korterelamu	3	18	1972		1304	4571	80	103,9	79,7	80	85	1,22	0,95
13	Liukivi tn 6	Korterelamu	5	60	1977	E	3945	12202	215	373,6	94,7	150	30	12,45	7,16
14	Liukivi põik 1	Korterelamu	3	18	1986	D	1172	5893	104	146,1	124,7	50	74	1,97	1,40
15	Raasiku tee 2a	Raamatukogu	2	2	1989		288	1426	15	33,9	117,8	50	6	5,66	2,50
16	Mõisa tee 2	Kostivere mõis	2		1379		926	5454	204	243,6	263,1	125/150	65	3,75	3,14
17	Seene tn 2	Sirje Kangur	1	1	1912		62	291	5	15,4	248,4	50	74	0,21	0,07
	<b>Kokku</b>						<b>26635</b>	<b>100944</b>	<b>1863</b>	<b>2489,1</b>	<b>93,5</b>	<b>50/250</b>	<b>1766</b>	<b>1,41</b>	<b>1,06</b>